

Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

Numer umowy	Data zawarcia	PPE
UD/___/___/___	___/___/___ (lub data podpisu elektronicznego)	5904943 _ _ _ _ _

Strony

Rampton sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 98, KRS 0000741548, NIP 5252757366, REGON 380832358, kapitał zakładowy 11.005.000,00 zł, posiadająca koncesję na dystrybucję energii elektrycznej i wyznaczona operatorem systemu dystrybucyjnego na właściwym obszarze, reprezentowana przez DEE/397/64518/W/OŁO/2019/MGG 13.08.2019, dalej OSD,

oraz

[pełna nazwa albo imię i nazwisko], adres/siedziba [●], KRS/CEIDG/PESEL [●], NIP [●], reprezentowany przez [●], dalej Użytkownik.

OSD i Użytkownik są dalej łącznie Stronami, a każdy z osobna Stroną.

Rola Użytkownika i zakres obiektu

Rola	Aktywna	Kierunek usługi
Odbiorca poza gospodarstwem domowym	☐	pobór z sieci
Wytwórca	☐	wprowadzanie do sieci oraz ewentualny pobór potrzeb własnych
Posiadacz magazynu energii	☐	pobór do ładowania i wprowadzanie przy rozładowaniu
Obiekt hybrydowy lub wielofunkcyjny	☐	zakres łączony wskazany w Załącznikach 2A-2C

Umowa nie jest wzorem umowy kompleksowej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

§ 1 Przedmiot Umowy

- OSD świadczy na rzecz Użytkownika usługi dystrybucji energii elektrycznej w kierunkach zaznaczonych powyżej, do lub z miejsc dostarczania wskazanych we właściwym Załączniku 2A, 2B albo 2C.
- Moc umowną, ilości energii, miejsca dostarczania i odbioru, grupę taryfową, sposób rozliczeń, parametry techniczne oraz warunki niezawodności określają Umowa i jej załączniki.
- Usługa jest świadczona zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami, Taryfą OSD, IRiESD, właściwymi warunkami dotyczącymi bilansowania oraz dokumentami indywidualnymi wymienionymi w Załączniku 4.

§ 2 Rozpoczęcie świadczenia i czas obowiązywania

Zakres	Ustalenie	Warunki rozpoczęcia
Pobór energii z sieci	od dnia [●]	spełnienie wymagań technicznych i pomiarowych, skuteczne zgłoszenie sprzedawcy i POB oraz gotowość układu pomiarowo-rozliczeniowego
Wprowadzanie energii do sieci	od dnia [●]	spełnienie wymagań właściwych dla Obiektu, w tym - jeżeli są wymagane - zgoda na synchronizację, EON, ION albo FON, pozwolenie na użytkowanie i zakończenie procedur rynku energii
Rozruch lub praca czasowa	od [●] do [●] / nie dotyczy	wyłącznie w zakresie określonym w Załączniku 4 i dokumentach przyłączeniowych
Czas obowiązywania Umowy	☐ nieokreślony ☐ określony do [●]	z zastrzeżeniem zasad rozwiązania, wygaśnięcia i wstrzymania określonych w Umowie i OWU

Gotowość do świadczenia usługi ocenia się odrębnie dla poboru i wprowadzania energii. Brak gotowości w jednym kierunku nie wstrzymuje drugiego kierunku, jeżeli jest to technicznie i prawnie dopuszczalne oraz zostało potwierdzone przez OSD.

§ 3 Dokumenty Umowy i pierwszeństwo

- Integralną część Umowy stanowią zaznaczone załączniki wymienione w wykazie poniżej. Taryfa i IRiESD wiążą Strony w zakresie wynikającym z prawa oraz właściwego trybu ich zatwierdzenia, ogłoszenia i doręczenia lub udostępnienia.
- Przez przepisy bezwzględnie obowiązujące Strony rozumieją te normy prawa, których zastosowania nie można wyłączyć ani ograniczyć umową, w szczególności właściwe przepisy Prawa energetycznego i aktów wykonawczych, bezpośrednio stosowane przepisy prawa Unii Europejskiej oraz przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli z ich treści lub celu wynika taki charakter. Samo powołanie aktu prawnego w Umowie nie oznacza, że wszystkie jego przepisy mają charakter bezwzględnie obowiązujący.
- W razie sprzeczności dokumentów, po zastosowaniu przepisów wskazanych w ust. 2, pierwszeństwo mają: część główna Umowy, Załącznik 4, właściwy Załącznik 2A, 2B albo 2C, Załącznik 1, a następnie pozostałe załączniki. Załącznik 4 ma pierwszeństwo wyłącznie w zakresie jednoznacznie oznaczonego odstępstwa wynikającego z dokumentu przyłączeniowego właściwego dla Obiektu.
- Postanowień warunków przyłączenia lub umowy o przyłączenie ograniczających niezawodność, moc lub rekompensatę nie stosuje się do innego obiektu ani zakresu mocy niż wyraźnie wskazany w Załączniku 4.

§ 4 Sprzedawca POB i procesy rynku energii

- Użytkownik zapewnia obowiązywanie wymaganych umów sprzedaży lub zakupu energii oraz bilansowanie handlowe zgodnie z przepisami, IRiESD i zasadami CSIRE właściwymi dla danego punktu pomiarowego.
- Zmiana sprzedawcy lub POB nie wymaga aneksu, o ile nie zmienia technicznego zakresu Umowy; wymaga skutecznego przeprowadzenia właściwej procedury rynku energii.
- Sprzedaż rezerwowa dla poboru jest uruchamiana na zasadach wynikających z aktualnych przepisów. Do dnia rozpoczęcia przez OSD realizacji zadań za pośrednictwem CSIRE stosuje się przepisy przejściowe i procedury IRiESD, a po tej dacie procesy realizuje się z udziałem OIRE.

§ 5 Wynagrodzenie i rozliczenia

- Użytkownik płaci OSD należności obliczone według Taryfy i danych pomiarowych lub danych zastępczych ustalonych zgodnie z prawem, Taryfą i IRiESD.

- Okres rozliczeniowy, termin płatności, grupa taryfowa, moc umowna, zasady energii biernej i przekroczeń mocy określa właściwy Załącznik 2A, 2B albo 2C oraz Taryfa.
- Faktury i korekty są wystawiane i doręczane w sposób zgodny z przepisami, w tym przez Krajowy System e-Faktur, jeżeli ma zastosowanie, albo na adres elektroniczny lub korespondencyjny wskazany w Załączniku 6.

§ 6 Zmiany i aktualizacje

- Zmiana części głównej lub Załącznika 4 wymaga formy pisemnej albo elektronicznej opatrzonej kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi, pod rygorem nieważności, chyba że przepis bezwzględnie obowiązujący stanowi inaczej.
- Aktualizacja danych kontaktowych, sprzedawcy, POB, numerów kont oraz osób operacyjnych następuje w formie dokumentowej i nie stanowi zmiany Umowy. Aktualizacja IWR następuje w trybie określonym w IWR i nie wymaga zmiany Umowy, o ile nie zmienia parametrów objętych częścią główną, Załącznikiem 2A-2C albo Załącznikiem 4.
- Zmiana Taryfy lub IRiESD wiąże Strony na zasadach określonych w prawie. OSD przekazuje wymagane informacje o zmianie oraz uprawnieniach Użytkownika.

§ 7 Postanowienia końcowe

- Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach albo w jednym egzemplarzu elektronicznym udostępnionym każdej Stronie.
- Spory rozstrzyga sąd właściwy według przepisów powszechnie obowiązujących, z uwzględnieniem kompetencji Prezesa URE i pozasądowych trybów właściwych dla podmiotów uprawnionych.
- W sprawach nieuregulowanych stosuje się Prawo energetyczne, Kodeks cywilny i pozostałe właściwe przepisy.

Wykaz załączników

Nr	Nazwa	Aktywny
1	Ogólne warunki świadczenia usług dystrybucji	☒
2A	Karta Obiektu Odbiorcy	☐
2B	Karta Obiektu Wytwórcy	☐
2C	Karta Obiektu Magazynu energii	☐
4	Warunki indywidualne	☐
5	Schematy i dokumenty techniczne	☐
6	Kontakty i doręczenia	☒

Użytkownik	OSD
imię nazwisko funkcja podpis data [•]	imię nazwisko funkcja podpis data [•]

Załącznik 1 - Ogólne warunki świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej

Stosowanie: dla wszystkich aktywowanych ról Użytkownika

§ 1 Zakres OWU i podstawy świadczenia

1. OWU określają wspólne zasady świadczenia usług dystrybucji na rzecz Odbiorcy, Wytwórcy lub Posiadacza magazynu energii. Zakres właściwy dla konkretnego Obiektu wynika z części głównej oraz aktywowanego Załącznika 2A, 2B lub 2C.
2. Podstawę realizacji Umowy stanowią w szczególności Prawo energetyczne, Kodeks cywilny, właściwe przepisy prawa Unii Europejskiej, akty wykonawcze, koncesja i decyzja o wyznaczeniu OSD, Taryfa, IRIESD, IRIESP w zakresie mającym zastosowanie, dokumenty przyłączeniowe oraz IWR, jeżeli została uzgodniona.
3. Taryfa i IRIESD są udostępniane przez OSD i wiążą Strony w zakresie oraz od terminu wynikającego z prawa. Indywidualne odstępstwa od standardowych warunków mogą wynikać wyłącznie z Załącznika 4.

§ 2 Definicje

1. Obiekt oznacza urządzenia, instalacje lub sieć Użytkownika wskazane w aktywowanej Karcie Obiektu. Miejsce Dostarczania oznacza punkt w sieci, w którym następuje dostarczenie albo odbiór energii i rozgraniczenie odpowiedzialności za urządzenia, z uwzględnieniem odmiennej lokalizacji układu pomiarowego.
2. PPE, punkt pomiarowy, moc przyłączeniowa, moc umowna, grupa taryfowa, POB, OIRE, CSIRE, jednostka wytwórcza, moduł wytwarzania energii, magazyn energii, redysponowanie, EON, ION i FON mają znaczenie nadane im w aktualnych przepisach, Taryfie i instrukcjach właściwych dla OSD.
3. IWR oznacza odrębnie uzgodnioną instrukcję współpracy ruchowej dotyczącą Obiektu. Jeżeli IWR jest wymagana, w Karcie Obiektu wskazuje się jej datę, oznaczenie i rewizję, bez dołączania kopii do Umowy.
4. Siła Wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne, nadzwyczajne, niemożliwe do przewidzenia oraz do uniknięcia przy zachowaniu należytej staranności, które uniemożliwia wykonanie obowiązku w całości albo w części.

§ 3 Warunki rozpoczęcia i ciągłości świadczenia

1. Rozpoczęcie świadczenia wymaga istnienia ważnej Umowy, technicznej gotowości Obiektu i układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz skutecznego zakończenia wymaganych procesów rynku energii.
2. Użytkownik zapewnia ważność wymaganej umowy sprzedaży, zakupu energii lub innego tytułu do rozliczenia energii oraz wskazanie POB, chyba że zgodnie z prawem obowiązek bilansowania jest realizowany w inny sposób.
3. Dla wprowadzania energii Użytkownik uzyskuje wymagane pozwolenia, koncesje, wpisy, potwierdzenia zgodności i dokumenty operacyjne oraz nie rozpoczyna pracy równoległej przed dopuszczeniem przewidzianym dla danego Obiektu.
4. Zmiana sprzedawcy, POB albo statusu rynkowego nie zmienia parametrów technicznych Umowy, lecz staje się skuteczną po przeprowadzeniu właściwej procedury.

§ 4 Obowiązki OSD

1. OSD świadczy usługę w sposób równoprawny, przejrzysty i niedyskryminacyjny, w zakresie wynikającym z koncesji, decyzji o wyznaczeniu OSD i Umowy.
2. OSD prowadzi ruch sieci, eksploatuje ją i utrzymuje w zakresie powierzonych mu zadań, planuje jej pracę, usuwa zakłócenia oraz współpracuje z operatorem systemu nadrzędnego.
3. OSD dotrzymuje parametrów jakościowych i standardów obsługi, dokonuje pomiarów, wyznacza lub koryguje dane pomiarowe, przekazuje informacje uprawnionym uczestnikom rynku i prowadzi rozliczenia za usługę.
4. OSD przyjmuje zgłoszenia awaryjne, informuje o planowanych przerwach, rozpatruje reklamacje oraz udziela bonifikat na zasadach określonych w prawie i Taryfie.

5. Pełnienie funkcji operatora na sieci niebędącej własnością OSD nie zwalnia OSD z obowiązków, które zgodnie z prawem, decyzją o wyznaczeniu, umową z właścicielem sieci lub niniejszą Umową należą do OSD.

§ 5 Obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik eksploatuje Obiekt zgodnie z prawem, dokumentacją techniczną, dokumentami przyłączeniowymi, IRIESD, aktualną IWR i poleceniami wydanymi przez uprawnionego operatora.
2. Użytkownik nie przekracza mocy przyłączeniowej ani umownej, dotrzymuje dopuszczalnych parametrów poboru i wprowadzania energii oraz nie powoduje zakłóceń zagrażających bezpiecznej pracy sieci.
3. Użytkownik utrzymuje własne urządzenia, instalacje, zabezpieczenia i automatykę w stanie technicznym zapewniającym bezpieczeństwo oraz wykonuje wymagane przeglądy, próby i aktualizacje nastaw.
4. Użytkownik zapewnia upoważnionym przedstawicielom OSD dostęp do urządzeń i układów pomiarowych w przypadkach i trybie wynikającym z prawa oraz Umowy, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa Obiektu.
5. Użytkownik niezwłocznie zgłasza awarie, uszkodzenia plomb, zmiany techniczne, zmianę tytułu prawnego, utratę wymaganych decyzji lub wpisów i inne zdarzenia wpływające na wykonanie Umowy, a także terminowo reguluje należności.

§ 6 Granice własności i odpowiedzialności eksploatacyjnej

1. Miejsce Dostarczania, granicę własności i granicę odpowiedzialności eksploatacyjnej określa Karta Obiektu oraz schemat lub protokół wskazany w Załączniku 5. Granice te mogą być różne i wymagają odrębnego opisanie.
2. Każda Strona utrzymuje urządzenia pozostające w jej własności lub eksploatacji, chyba że bezwzględnie obowiązujący przepis albo wyraźne postanowienie dokumentu indywidualnego stanowi inaczej.
3. Użytkownik nie dokonuje ingerencji w urządzenia OSD, zabezpieczenia, układy pomiarowe ani plomby. OSD nie ingeruje w urządzenia Użytkownika poza przypadkami dopuszczonymi prawem, Umową albo koniecznością usunięcia bezpośredniego zagrożenia.
4. Jeżeli właścicielem sieci jest osoba trzecia, podział czynności utrzymaniowych pomiędzy właścicielem i OSD pozostaje bez wpływu na prawa Użytkownika wynikające z Umowy, z zastrzeżeniem zasad odpowiedzialności określonych w § 18.

§ 7 Parametry jakościowe i niezawodność

1. Parametry jakościowe energii, dopuszczalne czasy przerw i standardy obsługi określają aktualne przepisy, Taryfa i IRIESD. Wartości liczbowe zmienne wraz z prawem nie są powtarzane w OWU.
2. Użytkownik korzysta z energii w sposób niewywołujący niedopuszczalnych zapadów, wzrostów napięcia, migotania światła, asymetrii, harmonicznych, przepięć ani innych zakłóceń.
3. OSD może przeprowadzać planowane wyłączenia niezbędne dla prac eksploatacyjnych, remontowych, inwestycyjnych lub pomiarowych, po przekazaniu informacji w terminie i formie wymaganych prawem.
4. Indywidualne warunki niezawodności, w tym brak gwarancji niezawodnych dostaw albo odmienne czasy przerw, obowiązują wyłącznie, jeżeli zostały jednoznacznie wskazane w Załączniku 4.

§ 8 Układy pomiarowe i dostęp do danych

1. Lokalizację, konfigurację, własność i podstawowe parametry układu pomiarowo-rozliczeniowego określa Karta Obiektu i dokumentacja techniczna.
2. Podmiot odpowiedzialny za dane urządzenie zapewnia jego utrzymanie, legalizację, kontrolę metrologiczną, naprawę oraz dokumentację, z uwzględnieniem obowiązków ustawowych przypisanych OSD niezależnie od własności urządzenia.
3. Odczyty, pozyskiwanie danych, zdalna komunikacja i udostępnianie danych odbywają się zgodnie z prawem, rozporządzeniem pomiarowym, IRIESD oraz zasadami CSIRE właściwymi dla daty i statusu OSD.

4. Użytkownik chroni urządzenia znajdujące się na jego terenie przed uszkodzeniem i niezwłocznie informuje OSD o stwierdzonej nieprawidłowości, utracie zasilania pomocniczego, przerwaniu transmisji albo uszkodzeniu zabezpieczeń lub plomb.

§ 9 Sprawdzenie pomiarów i korekty

1. Na wniosek uprawnionego podmiotu OSD sprawdza prawidłowość działania układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz organizuje badanie albo ekspertyzę w trybie wynikającym z prawa.
2. Koszty sprawdzenia, badania i ekspertyzy ponosi podmiot wskazany w przepisach lub Taryfie, zależnie od wyniku kontroli i przyczyny nieprawidłowości.
3. W razie braku, błędu albo zakwestionowania danych OSD wyznacza dane zastępcze lub skorygowane według metod wynikających z prawa, Taryfy i IRIESD, a następnie dokonuje odpowiedniej korekty rozliczeń.
4. Stwierdzenie nielegalnego poboru lub wprowadzania energii z pominięciem prawidłowego pomiaru podlega zasadom i opłatom określonym w prawie i Taryfie.

§ 10 Moc umowna i parametry handlowe

1. Moc umowną dla poboru lub wprowadzania energii, grupę taryfową, okres rozliczeniowy, parametry energii biernej i prognozowany wolumen określa właściwa Karta Obiektu.
2. Moc umowna nie może naruszać ograniczeń wynikających z mocy przyłączeniowej, zdolności układu pomiarowego, zabezpieczeń i dokumentów przyłączeniowych.
3. Zmiana mocy umownej następuje w terminie i trybie określonym w Taryfie. Jeżeli wymaga przebudowy urządzeń, zmiany zabezpieczeń lub układu pomiarowego, staje się skuteczna po wykonaniu i potwierdzeniu wymaganych prac.
4. Przekroczenie mocy, ponadumowny pobór energii biernej oraz niedotrzymanie innych parametrów podlegają rozliczeniu według Taryfy, o ile dla danego Obiektu mają zastosowanie.

§ 11 Rozliczenia i płatności

1. OSD oblicza należności według aktualnej Taryfy, danych pomiarowych, zastępczych lub skorygowanych oraz parametrów wskazanych w Karcie Obiektu.
2. Faktury, korekty i inne dokumenty rozliczeniowe są wystawiane oraz doręczane w formie wymaganej prawem, w tym przy użyciu KSeF, jeżeli ma zastosowanie.
3. Termin płatności liczy się zgodnie z dokumentem rozliczeniowym i przepisami. Za opóźnienie przysługują odsetki oraz należne koszty odzyskiwania należności.
4. Nadpłaty, niedopłaty i korekty rozlicza się zgodnie z prawem i Taryfą. Reklamacja nie wstrzymuje zapłaty części bezspornej, chyba że prawo stanowi inaczej.

§ 12 Sprzedawca POB i sprzedaż rezerwowa

1. Użytkownik wskazuje sprzedawcę, nabywcę energii lub POB w zakresie wymaganym dla danej roli i odpowiada za skuteczne dokonanie czynności, które prawo lub procedury rynku przypisują Użytkownikowi.
2. OSD realizuje zmianę sprzedawcy i wymianę informacji rynkowej zgodnie z prawem, IRIESD i zasadami CSIRE, z uwzględnieniem okresów przejściowych właściwych dla OSD.
3. W przypadku zaprzestania sprzedaży do Odbiorcy końcowego sprzedaż rezerwowa lub rezerwowa umowa kompleksowa uruchamiana jest na zasadach wynikających z aktualnych przepisów. OWU nie ustanawiają pełnomocnictwa szerszego niż wymagane prawem.
4. Utrata sprzedawcy, nabywcy albo POB może skutkować ograniczeniem zakresu usługi, jeżeli dalsza realizacja danego kierunku jest prawnie lub rynkowo niemożliwa.

§ 13 Ograniczenia systemowe i plan ograniczeń

1. Użytkownik stosuje się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii wprowadzonych na podstawie prawa oraz do planu ograniczeń właściwego dla Obiektu.
2. Jeżeli Obiekt podlega planowi ograniczeń, Karta Obiektu wskazuje moc bezpieczną, dopuszczalne moce w stopniach ograniczeń i osoby uprawnione do przyjmowania komunikatów albo odsyła do aktualnego planu uzgodnionego w odrębnym trybie.

3. Użytkownik aktualizuje dane wpływające na plan ograniczeń w terminach wymaganych prawem lub procedurą OSD.
4. Ograniczenia wprowadzone zgodnie z prawem nie stanowią naruszenia Umowy w zakresie, w jakim OSD wykonał obowiązki informacyjne i operacyjne przypisane mu przez prawo.

§ 14 Wstrzymanie i wznowienie usługi

1. Wstrzymanie poboru albo wprowadzania energii może nastąpić wyłącznie w przypadkach i trybie przewidzianych prawem, w szczególności ze względów bezpieczeństwa, stwierdzenia nielegalnego poboru, zwłoki w płatności lub niespełnienia warunków technicznych.
2. Jeżeli jest wymagane uprzednie wezwanie, powiadomienie, dodatkowy termin albo rozpatrzenie reklamacji, OSD dokonuje wstrzymania dopiero po spełnieniu tych warunków.
3. OSD wznowia świadczenie niezwłocznie po ustaniu przyczyny i spełnieniu wymaganych warunków technicznych lub płatniczych, z uwzględnieniem bezpiecznej organizacji pracy sieci.
4. Wstrzymanie świadczenia usługi obejmuje co do zasady równocześnie pobór energii z sieci i wprowadzanie energii do sieci. Wstrzymanie wyłącznie jednego z tych kierunków jest dopuszczalne, jeżeli zastosowane rozwiązania techniczne umożliwiają skuteczne i bezpieczne rozdzielanie kierunków, a OSD, po ich weryfikacji, zaakceptuje je jako skuteczne.

§ 15 Redysponowanie i polecenia ruchowe

1. Użytkownik wykonuje polecenia redysponowania i polecenia ruchowe wydane zgodnie z prawem przez uprawnionego operatora, bezpośrednio albo w uzgodnionej ścieżce operatorskiej.
2. Zasady obliczania, zgłaszania i wypłaty rekompensaty wynikają z art. 13 rozporządzenia 2019/943, Prawa energetycznego oraz właściwych instrukcji. Roszczenie składa się w terminie i trybie wymaganym przez prawo.
3. OWU nie ustanawiają ogólnego wyłączenia rekompensaty. Brak lub ograniczenie rekompensaty stosuje się wyłącznie w zakresie wynikającym z prawa oraz z dokumentu przyłączeniowego właściwego dla Obiektu i wskazanego w Załączniku 4.
4. Koszty niewykonania polecenia, algorytm ich wyznaczania oraz zakres mocy niegwarantowanej wymagają jednoznacznej podstawy prawnej lub kontraktowej i aktywacji w Załączniku 4.

§ 16 IWR i współpraca ruchowa

1. Jeżeli dla Obiektu wymagana jest IWR, Użytkownik i OSD uzgadniają ją jako odrębny dokument. Karta Obiektu wskazuje datę uzgodnienia, numer lub oznaczenie i aktualną rewizję IWR.
2. Aktualizacja IWR odbywa się w trybie w niej określonym i nie wymaga aneksu do Umowy, o ile nie zmienia parametrów handlowych, mocy przyłączeniowej, Miejsca Dostarczania, granic własności ani postanowień Załącznika 4.
3. W razie sprzeczności IWR z Umową, IWR rozstrzyga wyłącznie szczegółowe kwestie prowadzenia ruchu i komunikacji operacyjnej; nie zmienia odpowiedzialności, rozliczeń ani warunków przyłączeniowych bez wyraźnego aneksu.

§ 17 Siła Wyższa i działania zapobiegawcze

1. Strona dotknięta Siłą Wyższą nie odpowiada za niewykonanie obowiązku w zakresie i przez czas, w jakim zdarzenie rzeczywiście uniemożliwiało jego wykonanie, pod warunkiem braku przyczynienia i zachowania należytej staranności.
2. Strona niezwłocznie informuje drugą Stronę o zdarzeniu, przewidywanym czasie i zakresie skutków oraz podejmuje racjonalne działania zmierzające do ograniczenia szkody i przywrócenia wykonania Umowy.
3. Za Siłę Wyższą nie uznaje się samego braku środków finansowych, awarii wynikającej z zaniedbania obowiązków utrzymaniowych ani zdarzenia, którego skutkiem można było zapobiec przez wymagane zabezpieczenia lub rezerwę.

§ 18 Odpowiedzialność Stron

1. Każda Strona odpowiada za szkodę wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na zasadach Kodeksu cywilnego i przepisów szczególnych, w granicach normalnego związku przyczynowego.
2. OSD nie odpowiada w zakresie, w jakim wykaże, że niewykonanie obowiązku wynikało z okoliczności, za które zgodnie z prawem nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności z Siły Wyższej, wyłącznego działania Użytkownika albo działania niezależnej osoby trzeciej, za którą OSD nie odpowiada na podstawie ustawy lub Umowy.
3. OSD nie odpowiada za skutki pracy urządzeń Użytkownika, niedotrzymania przez niego parametrów, wykonania zgodnego z prawem polecenia OSP lub organu publicznego ani zakłócenia w systemie nadrzędnym, jeżeli zdarzenie pozostawało poza kontrolą OSD, OSD nie przyczynił się do jego powstania oraz wykonał przypisane mu obowiązki zapobiegawcze, informacyjne i odtworzeniowe.
4. W przypadku gdy OSD nie jest właścicielem sieci, odpowiedzialność OSD jest wyłączona w zakresie, w jakim przyczyna leży poza zakresem obowiązków OSD i nie odpowiada on za działanie właściciela lub innego podmiotu na podstawie prawa albo stosunku zobowiązaniowego.
5. Żadne postanowienie Umowy nie wyłącza odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną umyślnie, należnych ustawowo bonifikat, odpowiedzialności za szkodę na osobie ani odpowiedzialności, której ograniczenie jest prawnie niedopuszczalne.
6. Strona powołująca się na wyłączenie odpowiedzialności przedstawia okoliczności uzasadniające wyłączenie oraz w rozsądnym zakresie, dokumentuje podjęte działania ograniczające skutki zdarzenia.

§ 19 Bonifikaty odszkodowania i kumulacja roszczeń

1. Bonifikaty za niedotrzymanie parametrów jakościowych lub standardów obsługi przysługują w przypadkach, wysokości i trybie wynikającym z prawa oraz Taryfy.
2. Zapłata bonifikaty nie wyłącza dochodzenia odszkodowania w zakresie dopuszczonym prawem. Przy ustalaniu odszkodowania uwzględnia się świadczenia wypłacone z tego samego tytułu, aby nie prowadzić do podwójnej kompensacji tej samej szkody.
3. Użytkownik podejmuje rozsądne działania ograniczające szkodę, w szczególności stosuje zabezpieczenia i zasilanie rezerwowe wymagane ze względu na charakter procesów technologicznych, jeżeli taki obowiązek wynika z prawa, dokumentacji albo profesjonalnego charakteru działalności.

§ 20 Kontrole i dostęp do Obiektu

1. Upoważnieni przedstawiciele OSD mogą wykonywać kontrole, odczyty, oględziny, próby i czynności eksploatacyjne w zakresie przewidzianym prawem i Umową, po okazaniu upoważnienia lub identyfikatora, jeżeli jest wymagany.
2. W stanach zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub bezpieczeństwa systemu dostęp organizuje się niezwłocznie. W pozostałych przypadkach termin uzgadnia się z odpowiednim wyprzedzeniem.
3. Użytkownik zapewnia bezpieczne dojście, wymagane dopuszczenia i obecność uprawnionych osób. OSD przestrzega obowiązujących i uprzednio udostępnionych zasad BHP i ochrony Obiektu, o ile nie uniemożliwiają wykonania obowiązku ustawowego.

§ 21 Reklamacje i spory

1. Reklamacje dotyczące pomiarów, rozliczeń, parametrów jakościowych, przerw lub obsługi składa się kanałami wskazanymi w Załączniku 6, z podaniem danych pozwalających zidentyfikować Umowę, Obiekt i zdarzenie.
2. OSD potwierdza wpływ oraz odpowiada w terminie wynikającym z prawa, Taryfy albo IRiESD. Jeżeli rozpatrzenie wymaga danych od innego operatora lub badania technicznego, OSD informuje o dalszym trybie.
3. Strony mogą podjąć próbę polubownego rozwiązania sporu, bez uszczerbku dla kompetencji Prezesa URE, właściwych trybów pozasądowych i prawa do sądu.

§ 22 Poufność i informacje chronione

1. Strony chronią niepubliczne informacje techniczne, handlowe i organizacyjne uzyskane w związku z Umową oraz wykorzystują je wyłącznie w celu jej wykonania lub realizacji obowiązku prawnego.
2. Ujawnienie jest dopuszczalne organom i uczestnikom rynku uprawnionym na podstawie prawa, a także doradcom, finansującym, ubezpieczycielom, podmiotom grupy i wykonawcom w zakresie niezbędnym, przy zapewnieniu adekwatnej poufności.
3. Obowiązek nie obejmuje informacji publicznych, wcześniej legalnie posiadanych, niezależnie opracowanych albo uzyskanych legalnie bez obowiązku poufności.
4. Każda ze Stron, w zakresie, w jakim samodzielnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych osób reprezentujących drugą Stronę, działających w jej imieniu lub wyznaczonych do kontaktu w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, jest odrębnym administratorem tych danych.
5. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez OSD, przeznaczone również dla reprezentantów, pełnomocników, pracowników, współpracowników i osób wyznaczonych do kontaktu przez Użytkownika, są dostępne pod adresem: <https://rampton.pl/polityka-prywatnosci>. OSD udostępnia te informacje również w innej dostępnej formie na żądanie osoby, której dane dotyczą.
6. Każda ze Stron zobowiązuje się przekazać osobom, których dane osobowe udostępnia drugiej Stronie w związku z Umową, informację o udostępnieniu ich danych oraz wskazać miejsce udostępnienia informacji dotyczącej ich przetwarzania przez drugą Stronę. W odniesieniu do przetwarzania przez OSD należy przekazać informację, o której mowa w ust. 5, najpóźniej w chwili udostępnienia danych OSD.

§ 23 Zmiana Umowy i aktualizacja dokumentów

1. Zmiana części głównej, Karty Obiektu lub Załącznika 4 wymaga formy wskazanej w Umowie, chyba że dane postanowienie wyraźnie dopuszcza aktualizację w formie dokumentowej.
2. Zmiana Taryfy, IRIESD lub bezwzględnie obowiązujących przepisów wywołuje skutki zgodnie z właściwym trybem ustawowym i nie wymaga aneksu, jeżeli nie zmienia indywidualnie uzgodnionych parametrów wymagających oświadczeń obu Stron.
3. OSD przekazuje informacje o zmianach i prawach Użytkownika w zakresie wymaganym prawem. Użytkownik aktualizuje dane identyfikacyjne i kontaktowe bez zbędnej zwłoki.

§ 24 Rozwiązanie wygaśnięcie i skutki zakończenia

1. Każda Strona może wypowiedzieć Umowę zawartą na czas nieokreślony z zachowaniem okresu [1] miesiąca, ze skutkiem na koniec miesiąca, z uwzględnieniem przepisów i procedur rynku energii.
2. Rozwiązanie bez zachowania okresu wypowiedzenia może nastąpić wyłącznie w przypadkach dopuszczonych prawem lub po bezskutecznym upływie terminu do usunięcia istotnego naruszenia, jeżeli termin naprawczy jest wymagany lub celowy.
3. Utrata koncesji, pozwolenia, tytułu prawnego, sprzedawcy, nabywcy energii lub POB wywołuje skutki określone prawem i IRIESD oraz nie prowadzi automatycznie do zakończenia Umowy w szerszym zakresie niż konieczny.
4. Po zakończeniu Umowy Użytkownik umożliwia odczyt końcowy i rozliczenie, a w przypadkach przewidzianych prawem - demontaż urządzeń. Zakończenie nie narusza praw dotyczących rozliczeń, odpowiedzialności, poufności ani roszczeń powstałych wcześniej.

Załącznik 2A - Karta Obiektu Odbiorcy*Stosowanie: gdy Obiekt pobiera energię z sieci***Dane Użytkownika i Obiektu**

Pole	Dane
Pełna nazwa Użytkownika	[•]
Adres siedziby i adres korespondencyjny	[•]
KRS lub CEIDG, NIP, REGON	[•]
Tytuł prawny do Obiektu	[•]
Nazwa i funkcja Obiektu	[•]
Adres i lokalizacja Obiektu	[•]
Kod PPE i identyfikator punktu pomiarowego	[•]
Charakter odbioru	☐ przemysłowy ☐ usługowy ☐ rolniczy ☐ budowa ☐ ładowanie ☐ inny [•]

Przyłączenie i granice

Pole	Dane
Warunki przyłączenia	nr [•] z dnia [•]
Umowa o przyłączenie	nr [•] z dnia [•]
Grupa przyłączeniowa i napięcie	[•]; [•] kV
Rodzaj i liczba przyłączy	[•]
Miejsce Dostarczania energii	[opis zgodny z dokumentami przyłączeniowymi]
Granica własności	[jednoznaczny opis elementu lub zacisków]
Granica odpowiedzialności eksploatacyjnej	[•]; jeżeli odmienna od granicy własności
Moc przyłączeniowa dla poboru	[•] kW/MW
Zabezpieczenie przedlicznikowe lub główne	typ [•], prąd [•] A, lokalizacja [•], własność [•]

Parametry handlowe i rozliczeniowe

Pole	Dane
Grupa taryfowa	[•]
Okres rozliczeniowy	[•]

Pole	Dane
Moc umowna stała	[•] kW/MW / nie dotyczy
Przekroczenia mocy	☐ rozliczane ☐ nierozliczane ☐ nie dotyczy
Współczynnik tg φ lub inne kryterium energii biernej	[•]; zgodnie z Taryfą
Ponadumowna energia bierna	☐ rozliczana ☐ nierozliczana ☐ nie dotyczy
Szacowany roczny pobór energii	[•] kWh/MWh
Sprzedawca i POB	Sprzedawca [•]; POB [•]

Miesiąc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Moc umowna kW/MW	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]

Pomiary zabezpieczenia i automatyka

Element	Typ i parametry	Lokalizacja	Własność i utrzymanie
Licznik podstawowy	[•]	[•]	[•]
Licznik rezerwowý	[•] / nie dotyczy	[•]	[•]
Przekładniki prądowe	[•]/[•] A; klasa [•]	[•]	[•]
Przekładniki napięciowe	[•]/[•] kV; klasa [•]	[•]	[•]
Transmisja danych	technologia [•]; tor rezerwowý [•]	[•]	[•]

W polu zabezpieczeń i automatyki należy wpisać tylko urządzenia i funkcje istotne dla współpracy z siecią: nazwę zabezpieczenia, funkcję, miejsce działania, aparat wyłączający, właściciela, zakres odpowiedzialności oraz nastawy albo odwołanie do zatwierdzonej dokumentacji. Nie należy przepisywać całej instrukcji ruchowej.

Funkcja	Urządzenie i nastawy lub dokument odniesienia	Aparat wykonawczy	Odpowiedzialny
Zwarciove i przeciążenia	[•]	[•]	[•]
Ziemnozwarciowe	[•] / nie dotyczy	[•]	[•]
Podnapięciowe lub nadnapięciowe	[•] / nie dotyczy	[•]	[•]
SCO, SZR lub automatyka lokalna	[•] / nie dotyczy	[•]	[•]
Blokady, telemechanika i sygnalizacja	[•] / nie dotyczy	[•]	[•]

Plan ograniczeń i dokumenty operacyjne

Pole	Dane
Moc bezpieczna	[•] kW/MW / nie dotyczy
Plan ograniczeń	nr lub data [•] / nie dotyczy
Osoby do komunikatów o ograniczeniach	[imię, funkcja, telefon, e-mail]
IWR	uzgodniona dnia [•], oznaczenie [•], rewizja [•] / nie dotyczy
Ustalenia dodatkowe	[•]

Użytkownik	OSD
imię nazwisko funkcja podpis data [•]	imię nazwisko funkcja podpis data [•]

Załącznik 2B - Karta Obiektu Wytwórcy*Stosowanie: gdy Obiekt wprowadza energię z jednostki wytwórczej***Dane Wytwórcy i Obiektu**

Pole	Dane
Pełna nazwa Wytwórcy	[•]
Adres siedziby i adres korespondencyjny	[•]
KRS lub CEIDG, NIP, REGON	[•]
Koncesja lub wpis do rejestru	[•] / nie dotyczy
Nazwa źródła i Obiektu	[•]
Adres i lokalizacja Obiektu	[•]
Kod PPE i identyfikatory punktów pomiarowych	[•]
Technologia	☐ PV ☐ wiatr ☐ woda ☐ biogaz ☐ kogeneracja ☐ inna [•]

Przyłączenie moce i granice

Pole	Dane
Warunki przyłączenia	nr [•] z dnia [•]
Umowa o przyłączenie	nr [•] z dnia [•]
Grupa przyłączeniowa i napięcie	[•]; [•] kV
Typ modułu według NC RfG	[A/B/C/D] / nie dotyczy
Miejsce Dostarczania energii	[opis zgodny z dokumentami przyłączeniowymi]
Granica własności	[jednoznaczny opis]
Granica odpowiedzialności eksploatacyjnej	[•]; jeżeli odmienna
Moc przyłączeniowa wprowadzania	[•] kW/MW
Moc przyłączeniowa poboru potrzeb własnych	[•] kW/MW
Moc zainstalowana i Pmax	[•] kW/MW
Moc gwarantowana i niegwarantowana	[•]; warunki indywidualne wyłącznie w Załączniku 4

Jednostki wytwórcze

Lp	Technologia i nazwa	Typ urządzenia	Liczba	Moc jednostkowa	Moc łączna
----	---------------------	----------------	--------	-----------------	------------

Lp	Technologia i nazwa	Typ urządzenia	Liczba	Moc jednostkowa	Moc łączna
1	[•]	[generator/falownik •]	[•]	[•] kW	[•] kW
2	[•]	[•]	[•]	[•] kW	[•] kW

Parametry handlowe i rynkowe

Pole	Dane
Moc umowna dla poboru	[•] kW/MW / nie dotyczy
Grupa taryfowa dla poboru	[•] / nie dotyczy
Prognoszowana energia wprowadzana	[•] MWh/rok
Prognoszowana energia na potrzeby własne	[•] MWh/rok
Sprzedawca energii pobieranej	[•] / nie dotyczy
Nabywca energii wprowadzanej	[•]
POB oraz identyfikatory rynku	[•]
Okres rozliczeniowy	[•]

Pomiary zabezpieczenia automatyka i sterowanie

Element	Typ i parametry	Lokalizacja	Własność i utrzymanie
Licznik podstawowy	dwukierunkowy [•]	[•]	[•]
Licznik rezerwow	[•] / nie dotyczy	[•]	[•]
Przekładniki prądowe	[•]/[•] A; klasa [•]	[•]	[•]
Przekładniki napięciowe	[•]/[•] kV; klasa [•]	[•]	[•]
Transmisja i telemetria	zakres sygnałów [•]; tor rezerwow [•]	[•]	[•]

Dla Wytwórcy należy wykazać zabezpieczenia i automatykę wpływające na bezpieczną pracę równoległą: funkcje napięciowe, częstotliwościowe, zwarciove i ziemnozwarciowe, ochronę od pracy wyspowej, kontrolę synchronizmu, automatykę wyłączenia lub ograniczenia mocy, regulację mocy biernej i napięcia oraz tor poleceń. Nastawy wpisuje się tylko wtedy, gdy są zatwierdzone; w pozostałych przypadkach wskazuje się dokument techniczny.

Funkcja	Urządzenie i nastawy lub dokument odniesienia	Aparat wykonawczy	Odpowiedzialny
Nadnapięciowe i podnapięciowe	[•]	[•]	[•]
Nadczęstotliwościowe i podczęstotliwościowe	[•]	[•]	[•]
Zwarciove i ziemnozwarciowe	[•]	[•]	[•]
Praca wyspowa i kontrola synchronizmu	[•]	[•]	[•]
Redukcja mocy i regulacja $Q/U/\cos \varphi$	[•]	[•]	[•]
Telemechanika, blokady i sygnalizacja	[•]	[•]	[•]

Dopuszczenie do pracy i dokumenty operacyjne

Pole	Dane
EON, ION, FON	EON [•]; ION [•]; FON [•] / nie dotyczy
Zgoda na synchronizację	nr/data [•] / nie dotyczy
Testy zgodności i rozruch	protokół [•], data [•]
IWR	uzgodniona dnia [•], oznaczenie [•], rewizja [•] / nie dotyczy
Ustalenia dodatkowe	[•]

Wytwórca	OSD
imię nazwisko funkcja podpis data [•]	imię nazwisko funkcja podpis data [•]

Załącznik 2C - Karta Obiektu Magazynu energii*Stosowanie: gdy Obiekt obejmuje magazyn energii***Dane Posiadacza magazynu i Obiektu**

Pole	Dane
Pełna nazwa Posiadacza magazynu	[•]
Adres siedziby i adres korespondencyjny	[•]
KRS lub CEIDG, NIP, REGON	[•]
Tytuł prawny do Obiektu	[•]
Nazwa magazynu i Obiektu	[•]
Adres i lokalizacja Obiektu	[•]
Kod PPE i identyfikatory punktów pomiarowych	[•]
Tryb Obiektu	☐ samodzielny ☐ z wytwarzaniem ☐ z odbiorem ☐ cable pooling

Przyłączenie parametry i granice

Pole	Dane
Warunki przyłączenia	nr [•] z dnia [•]
Umowa o przyłączenie	nr [•] z dnia [•]
Grupa przyłączeniowa i napięcie	[•]; [•] kV
Miejsce Dostarczania energii	[opis zgodny z dokumentami przyłączeniowymi]
Granica własności	[jednoznaczny opis]
Granica odpowiedzialności eksploatacyjnej	[•]; jeżeli odmienna
Moc przyłączeniowa ładowania	[•] kW/MW
Moc przyłączeniowa rozładowania	[•] kW/MW
Moc umowna poboru	[•] kW/MW
Maksymalna moc wprowadzania	[•] kW/MW
Pojemność znamionowa i użyteczna	[•] MWh; [•] MWh
Zakres SOC	od [•] % do [•] %

Parametry handlowe i rynkowe

Pole	Dane
Grupa taryfowa i okres rozliczeniowy	[•]; [•]
Prognozowana energia pobrana do ładowania	[•] MWh/rok
Prognozowana energia wprowadzona	[•] MWh/rok
Sposób rozliczenia strat i potrzeb własnych	[•]
Sprzedawca energii pobieranej	[•]
Nabywca energii wprowadzanej	[•]
POB oraz identyfikatory rynku	[•]
Redysponowanie	zgodnie z OWU; warunki indywidualne wyłącznie w Załączniku 4

Pomiary zabezpieczenia automatyka i sterowanie

Element	Typ i parametry	Lokalizacja	Własność i utrzymanie
Licznik dwukierunkowy	[•]	[•]	[•]
Pomiar magazynu lub podlicznik	[•] / nie dotyczy	[•]	[•]
Przekładniki	prądowe [•]; napięciowe [•]	[•]	[•]
Transmisja danych	technologia [•]; zakres [•]	[•]	[•]

Dla magazynu należy opisać funkcje zabezpieczające oba kierunki przepływu oraz logikę ograniczającą ładowanie i rozładowanie: zabezpieczenia napięciowe, częstotliwościowe, zwarciove i ziemnozwarciowe, ochronę od pracy wyspowej, limity importu i eksportu, współpracę BMS/EMS z zabezpieczeniem interfejsowym, awaryjne zatrzymanie, blokady i odbiór poleceń OSD.

Funkcja	Urządzenie i nastawy lub dokument odniesienia	Aparat wykonawczy	Odpowiedzialny
Napięciowe i częstotliwościowe	[•]	[•]	[•]
Zwarciove i ziemnozwarciowe	[•]	[•]	[•]
Praca wyspowa i zabezpieczenie interfejsowe	[•]	[•]	[•]
Limity ładowania i rozładowania	[•]	[•]	[•]
BMS EMS awaryjne zatrzymanie i blokady	[•]	[•]	[•]
Telemechanika i tor poleceń	[•]	[•]	[•]

Dokumenty operacyjne

Pole	Dane
Testy zgodności i rozruch	protokół [●], data [●]
IWR	uzgodniona dnia [●], oznaczenie [●], rewizja [●] / nie dotyczy
Schemat sterowania Obiektem hybrydowym	nr [●], rewizja [●] / nie dotyczy
Ustalenia dodatkowe	[●]

Posiadacz magazynu	OSD
imię nazwisko funkcja podpis data [●]	imię nazwisko funkcja podpis data [●]

Załącznik 4 - Warunki indywidualne wynikające z warunków przyłączenia

Stosowanie: tylko po potwierdzeniu zgodności z WP i umową przyłączeniową

Każde aktywowane odstępstwo musi wskazywać źródło, zakres mocy, kierunek, czas i skutek. Niewypełniony moduł nie obowiązuje.

Moduł	Aktywny	Treść do przeniesienia 1 do 1
A Brak gwarancji niezawodnych dostaw	☐	WP/umowa przyłączeniowa § [•], moc [•], kierunek [•], zdarzenia [•]
B Brak lub ograniczenie rekompensaty	☐	podstawa ustawowa i przyłączeniowa [•]; bez rozszerzania zakresu
C Elastyczna umowa przyłączeniowa	☐	ograniczenia do czasu rozbudowy, zakres i termin [•]
D Konfigurowalna umowa przyłączeniowa	☐	przedziały, parametry sieci, zdarzenia i bezterminowość [•]
E Polecenia i koszty niewykonania	☐	algorytm, ORN, źródło WDB/IRiESP/WP, termin rozliczenia [•]
F Indywidualne czasy przerw	☐	rodzaj przerwy, czasy, wyłączenia i źródło [•]
G Rozruch czasowy	☐	zakres poboru/wprowadzania, pozwolenia, data końcowa [•]
H Operator nadrzędny	☐	nazwa, podział odpowiedzialności, ścieżka poleceń [•]

Klauzula redysponowania do aktywacji po weryfikacji

Jeżeli i wyłącznie w zakresie, w jakim dokument przyłączeniowy wskazany powyżej zawiera postanowienie skutkujące brakiem gwarancji niezawodnych dostaw, Strony potwierdzają, że skutki dla rekompensaty ustala się zgodnie z art. 9c ust. 7g lub 7h Prawa energetycznego, art. 13 ust. 7 rozporządzenia 2019/943 i właściwymi instrukcjami. Niniejsza klauzula nie tworzy samodzielnego wyłączenia rekompensaty i nie rozszerza dokumentu przyłączeniowego.

Załącznik 5 - Schematy i dokumenty techniczne*Stosowanie: jeżeli dołączone*

Lp	Dokument	Numer lub rewizja	Data
1	Schemat jednokreskowy z zaznaczonym Miejscem Dostarczania i granicami [●]	[●]	[●]
2	Schemat pomiarowy [●]	[●]	[●]
3	Protokół granic własności lub eksploatacji [●]	[●]	[●]
4	Dokument nastaw zabezpieczeń i automatyki [●]	[●]	[●]
5	Protokół sprawdzenia lub odbioru technicznego [●]	[●]	[●]

Załącznik 6 - Kontakty i doręczenia*Stosowanie: zawsze*

Zakres	Użytkownik	OSD
Awaria całodobowa	[•]	[•]
Dyspozycja ruchowa	[•]	[•]
Pomiary	[•]	[•]
Rozliczenia i faktury	[•]	[•]
Reklamacje	[•]	[•]
Doręczenia formalne	[•]	[•]
CSIRE i rynek energii	[•]	[•]

