

Ostateczne pozwolenie na użytkowanie

nr

dotyczące modułu wytwarzania energii
typu B/C*

wystawione przez: **Rampton Sp. z o.o.**

(nazwa Operatora)

dla

(nazwa Obiektu)

Własność.....

.....

(nazwa Właściciela zakładu wytwarzania energii)

Data wystawienia pozwolenia:r.

Ostateczne pozwolenie na użytkowanie dla modułu wytwarzania energii typu B/C*

Rampton Sp z o.o. w odpowiedzi na otrzymany Dokument PGMD o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, z dnia r., od:

.....
.....
.....

(nazwa Wnioskodawcy)

na podstawie:

- art. 32 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Dz.U. UE z 27.4.2016 L 112/1) (dalej NC RfG)

oraz

- umowy o przyłączenie nr z dniar.
- umowy/aneksu do umowy o świadczenie usług przesyłania/dystrybucji energii elektrycznej nr.....z dniar.*

* - w zakresie wprowadzania energii do sieci dystrybucyjnej

wydaje niniejsze Ostateczne pozwolenie na użytkowanie.

Ostateczne pozwolenie na użytkowanie uprawnia do eksploatacji modułu wytwarzania energii typu B/C* opisanego w przytoczonych powyżej umowach w

.....
.....

(nazwa obiektu)

będącej własnością:.....

.....
.....

(nazwa Właściciela zakładu wytwarzania energii)

wykorzystując wykonane połączenia z siecią Rampton Sp z o.o., które są określone, jako miejsca przyłączenia w wydanych warunkach przyłączenia przez czas nieokreślony.

Niniejsze pozwolenie przypisane jest do modułu wytwarzania energii i jest przekazywane każdemu kolejnemu następcy prawnemu.

Dotyczy modułów wytwarzania energii typu C*

Jeżeli dla modułu wytwarzania energii typu C.....

.....

(nazwa Właściciela zakładu wytwarzania energii)

stwierdzi, że w trakcie eksploatacji wystąpiła min. jedna z okoliczności:

- a) moduł wytwarzania energii podlega tymczasowo istotnej modyfikacji
- b) moduł wytwarzania energii podlega utracie zdolności mającej wpływ na jego wydajność;
- c) w module wytwarzania energii wystąpiła awaria sprzętu prowadząca do niezgodności z odpowiednimi wymogami,

to zgodnie z art. 37 ust 3 NC RfG zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania Rampton Sp z o.o. o zaistniałym przypadku. Jeżeli okoliczności wskazują, że zaistniały przypadek utrzyma się przez okres dłuższy niż 3 miesiące należy zgodnie z art. 37 ust. 3 NC RfG oraz § Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wystąpić bezzwłocznie do Rampton Sp z o.o. o wydanie Ograniczonego pozwolenia na użytkowanie dla modułu wytwarzania energii (pozwolenia LON). W przypadku wydania przez Rampton Sp z o.o. pozwolenia LON zawieszają się ostateczne pozwolenie na użytkowanie przez okres ważności pozwolenia LON odniesieniu do pozycji, dla których wydano pozwolenie LON.

Zgodnie z zapisami art. 37 ust. 6 NC RfG Rampton Sp z o.o. ma prawo odmówić zezwolenia na eksploatację modułu wytwarzania energii po upływie ważności pozwolenia LON, gdy okoliczność, która spowodowała jego wydanie, utrzymuje się. W takich przypadkach pozwolenie FON traci automatycznie ważność.

Zgodnie z art. 40 ust. 3 NC RfG brak wystąpienia o pozwolenie LON w wyżej opisanym przypadku skutkować może konsekwencjami ujętymi w art. 56 ust. 1 pkt. 19 ustawy Prawo Energetyczne.

Ostateczne pozwolenie na użytkowanie traci ważność w przypadku, gdy właściciel modułu wytwarzania energii ostatecznie zrezygnuje z jego eksploatacji w terminie określonym przez właściciela, ale nie później niż w chwili trwałego odłączenia.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Rampton Sp z o.o.

.....

* - *niepotrzebne skreślić.*